



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 22 132 CV

Žadatel: JAP FUTURE s.r.o., Nivky 67, 750 02 Přerov III - Lověšice
IČ: 05533139

Výrobek: Stavební pouzdro JAP 705 NORMA STANDARD

Výrobce: JAP FUTURE s.r.o., Nivky 67, 750 02 Přerov III - Lověšice

Specifikace výrobku:

Pouzdro pro zasouvací dveře je vyrobeno z ocelových pozinkovaných profilů. Vnější opláštění je s nosnými lištami pro připevnění sádkartonových desek nebo s ocelovým pletivem do zděné příčky. V horní části je vodící Al profil „Ω“, se dvěma vozíky pro pohyb dveřního křídla, stavitelnými závěsy a dorazy. K vedení v prahové části je křídlo opatřeno drážkou a plastovým vodítkem na výstupu z pouzdra. Bočnice jsou z tvarovaného pozinkovaného plechu s příčnými lištami. Celá konstrukce je spojena technologií klinčování. Stavební pouzdra jsou určena výlučně do interiéru.

Ke zkoušce bylo pouzdro zkompletováno s ocelovým křídlem o hmotnosti 90 kg a 120 kg. Rozměry zkoušených dveří (850 x 1985) mm. Velikost průchozího otvoru (bez obložení): (šířka x výška) (735 x 2020) mm; šířka otvoru bez křídla 855 mm.

Tímto certifikátem se potvrzují výsledky zkoušek vlastností testovaného vzorku výše uvedeného výrobku:


Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Vyhovuje požadavku	Výsledek (90//120) kg
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání Počet cyklů [-]	ČSN EN 1191	EN 12400 Třída 6: 200 000	Třída 6 368 000 // 392 000

Podklady: Zkušební protokol akreditované laboratoře č. 415600373-01, AZL č. 1007.1, ITC a.s. – Divize CSI
vydaný dne 13. 6. 2022

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Jindřich Mrlík
Vydáno ve Zlíně, dne: 13.06.2022
Platnost do: 12.06.2025




Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI